

Dotyczy zaprasza do złożenia oferty na zadanie: **Zakup nawiertek NWZ i armatury 2023**

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Zamawiający – Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. przekazuje na stronie internetowej, na której umieszczono ogłoszenie, treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do postępowania przetargowego jak powyżej, proszę o określenie wymogów co do pozycji jak poniżej.

Czy kształtki żeliwne mają być wykonane jako odlew żeliwny monolityczny w całości:

Wariant 1 - z żeliwa sferoidalnego GGG pokryty powłoką antykorozyjną na bazie żywic epoksydowanych – malowanie na niebiesko.

Wariant 2 - z żeliwa szarego GG, pokryty powłoką antykorozyjną na bazie żywic epoksydowanych – malowanie na niebiesko.

Wariant 3 – czy Zamawiający dopuszcza stosowanie kształtek żeliwnych z żeliwa szarego GG, bez pokrywy epoksydowej, niemalowane (czarne).

31	Króciec 1-kołnierzowy DN 80 PN10	szt	10
32	Króciec 1-kołnierzowy DN 100 PN10	szt	10
33	Króciec 1-kołnierzowy DN 150 PN10	szt	2
34	Króciec 2-kołnierzowy DN 80 PN10, L=0,5m	szt	1
79	Kołnierz przejściowy DN80 otw.8/4	szt.	2
80	Kolano stopowe żeliwne DN 80	szt.	10
252	Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 80 x 80	szt.	4
253	Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100 x 80	szt.	5
254	Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100 x 100	szt.	5
255	Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150 x 80	szt.	1
256	Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150 x 100	szt.	1

Odpowiedź nr 1

Kształtki żeliwne mają być wykonane jako odlew żeliwny monolityczny w całości z żeliwa sferoidalnego GGG pokryty powłoką antykorozyjną na bazie żywic epoksydowanych – malowanie na niebiesko.

Zamawiający informuje, iż udzielone powyżej odpowiedzi nie powodują konieczności zmiany terminu składania ofert.

PREZES ZARZĄDU

Lidia Mendak